



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ ПРОВЕРКИ

«27» марта 2018г.

№ 993-Р-ПЛ-А/1.7

Лермонтов


**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания
населения» ИНН 2629001838**

По адресу/адресам: 357340 Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Патриса Лумумбы, д.31. На основании распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 22.02.2018 № 993-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление, Кавказское управление) Д.П. Заварзиным, была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения».

Дата и время проведения проверки: с «22» марта 2018г. по «27» марта 2018г.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.

Акт составлен Кавказским управлением.

С копией распоряжения Управления о проведении проверки ознакомлена Курбацкая Татьяна Николаевна- директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения». 14.03.2018, 16ч.30м. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.

Лицо, проводившее проверку Чонаева Елена Викторовна – государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора.

При проведении проверки присутствовала Курбацкая Татьяна Николаевна- директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения».

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных в Минюсте России 22.01.2003 № 4145;

-Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 года № 204;

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), утвержденных приказом Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации от 24.07.2013 года № 328н

-Инструкции по применению и испытанию средств защиты (ИПиСЗ), используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 261.


№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено и (или) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
	Не назначен для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок ответственный за электрохозяйство организации	ПТЭЭП п.1.2.3	Курбацкая Татьяна Николаевна-директор
	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПОТЭЭ п.4.1	Курбацкая Татьяна Николаевна-директор
	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования.	ПТЭЭП п.1.5.18	Курбацкая Татьяна Николаевна-директор
	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ИПиСЗ приложение № 1 п.1.4.2	Курбацкая Татьяна Николаевна-директор
	Отсутствуют перечень средств защиты	ИПиСЗпр	Курбацкая

		положение №1 п.1.2.3, 1.3.9	Татьяна Николаевна- директор
	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, находящихся в эксплуатации.	ПТЭЭП п. 2.7.15	Курбацкая Татьяна Николаевна- директор
	Не назначен распоряжением руководителя ответственный работник или работники, имеющие группу III для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	ПТЭЭП п.3.5.10	Курбацкая Татьяна Николаевна- директор
	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	ПТЭЭП п.3.5.11	Курбацкая Татьяна Николаевна- директор
	Отсутствует график очистки, осмотра и ремонта сети электрического освещения	ПТЭЭП п.2.12.12;	Курбацкая Татьяна Николаевна- директор
10.	На лицевой и оборотной сторонах дверей ВРУ-0,4 кВ, РЩ не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.2.2.20, ПУЭ п.1.1.28	Курбацкая Татьяна Николаевна- директор
11.	Оборудование ВРУ-0,4 кВ, РЩ не очищено от пыли и грязи.	ПТЭЭП п.2.2.17	Курбацкая Татьяна Николаевна- директор
12.	Не укомплектовано ВРУ-0,4 кВ диэлектрическими перчатками. Диэлектрическими коврами	ИПиСЗ п.1.1.6	Курбацкая Татьяна Николаевна- директор

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не проверялось.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена.

 Е.В.Чонаева

 Т.Н.Курбацкая

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора




Е.В.Чонаева

Прилагаемые к акту документы: Чонаева Е.В.

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 993-Р-ПЛ-А/1.7 от 22.02.2018

С актом проверки ознакомлена Курбацкая Татьяна Николаевна - директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

27.03.2018



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)