



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПИСАНИЕ**

«27» марта 2018 г.

№ 993-Р-ПЛ-А/1.7 -27

Лермонтов

16 час.00 мин.

**органа государственного контроля (надзора) юридического лица
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания
населения» ИНН 2629001838**

Выдано Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения».

Предписание составлено Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Кавказское управление)

Лицо проводившие проверку Чонаева Елена Викторовна – государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения Кавказского управления от 22.02.2018 № 993-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Д.П. Заварзиным в присутствии Курбацкой Татьяны Николаевны – директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого	Срок устранения нарушения


		нарушено или (и) не соблюдено	
1	2	3	4
1.	Не назначен для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок ответственный за электрохозяйство организации	ПТЭЭП п.1.2.3	27.05.2018
2.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПОТЭЭ п.4.1	27.05.2018
3.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования.	ПТЭЭП п.1.5.18	27.05.2018
4.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ИПиСЗ приложение № 1 п.1.4.2	27.05.2018
5.	Отсутствуют перечень средств защиты	ИПиСЗ приложение №1 п.1.2.3, 1.3.9	27.05.2018
6.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации.	ПТЭЭП п. 2.7.15	27.05.2018
7.	Не назначен распоряжением руководителя ответственный работник или работники, имеющие группу III для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	ПТЭЭП п.3.5.10	27.05.2018
8.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	ПТЭЭП п.3.5.11	27.05.2018
9.	Отсутствует график очистки, осмотра и ремонта сети электрического освещения	ПТЭЭП п.2.12.12;	27.05.2018
10.	На лицевой и оборотной сторонах дверей ВРУ-0,4 кВ, РЩ не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.2.2.20, ПУЭ п.1.1.28	27.05.2018
11.	Оборудование ВРУ-0,4 кВ, РЩ не очищено от	ПТЭЭП	27.05.2018

	пыли и грязи.	п.2.2.17	
12.	Не укомплектовано ВРУ-0,4 кВ диэлектрическими перчатками. Диэлектрическими коврами	ИПиСЗ п.1.1.6	27.05.2018

О выполнении предписания сообщить по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 16, на имя врио начальника межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления П.А. Белякова по т/ф.(88793) 343459 или Email kavkaz@gosnadzor.ru до 27.05.2018.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:
государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



Е.В.Чонаева

С предписанием проверки ознакомлена Курбацкая Татьяна Николаевна - директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

27.03.2018

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)