



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"ЛЕРМОНТОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»
357340, г. Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 31
тел./факс (87935) 3-39-19
E-mail: cson30@minsoc26.ru
ОКПО 22134416, ОГРН 1022603422907
ИНН/КПП 2629001838/262901001

от 16.05. 2019 г. № 221
на № _____ от _____


Капитану службы ГОЧС отдела
надзорной
деятельности и
профилактических работы
Главного Управления МЧС
России по СК
(по городам Пятигорску,
Железноводску, Лермонтов)
Кахриманову М.Э.

Справка

ГБУСО « Лермонтовский КЦСОН» направляет Вам мероприятия по устранению выявленных недостатков и нарушений, в ходе плановой проверки МРФ по делам ГОЧС отделом надзорной деятельности и профилактических работы главного Управления МЧС России по СК(по городам Пятигорску, Железноводску, Лермонтов)

| Нарушения, выявленные в ходе плановой проверки | Мероприятия по устранению нарушений | Срок исполнения | Ответственный за исполнение. | Отметка об исполнении |
|---|---|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| В помещении спортзала огнетушитель не закреплен и не пронумерован | Огнетушитель закреплен и пронумерован в спортзале | 15.05.2019 | Васильев А.И. | Выполнено |
| Устройство самозакрывания на двери 1 этажа не работало | Устройство самозакрывания заменено на 1 эт | 15.05.2019 | Малинин Н.Л. | Выполнено |
| Устройство самозакрывания на двери 2 этажа не работало | Устройство самозакрывания заменено на 2 эт | 15.05.2019 | Малинин Н.Л. | Выполнено |

Директор ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН


Т.Н. Крбацкая